



(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус №5, (маршрут Вокзал – Абашево, остановка Клуб Гоголя), автобус №27,(маршрут Куйбышево-Новобайдаевка, остановка Клуб Гоголя), автобус № 87, (маршрут Космонавтов-Абашево, остановка Клуб Гоголя)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать:     )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | А   |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | А   |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А   |
| 4         | с нарушениями зрения                        | А   |
| 5         | с нарушениями слуха                         | А   |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | А   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п<br>\п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий<br>инвалидов** |
|-------------------|--|---|
| 1                 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В  |
| 2                 | Вход (входы) в здание  | ДП-В  |
| 3                 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-В  |
| 4                 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В  |
| 5                 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДП-В  |
| 6                 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-В  |
| 7                 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-В  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ :** Учитывая состояние доступности основных структурно-функциональных зон объект можно оценить как: ДП-В Требования нормативных документов СП 59.13330.2012 в планировании и строительстве выполнены, для категории (О-опорники) есть: нормативные поручни, входы и проходы без перепадов высот более нормативных, обозначенные маршруты и навигация на путях движения, подготовленный персонал, доступная информация. Для категории (С-слепые) есть: напольные тактильные обозначения, направления движения, тактильные мнемосхемы, контрастное или тактильное обозначение ступеней лестницы, обозначенные маршруты и навигации на путях движения, подготовленный персонал, доступная информация. Для категории (Г-глухие) есть: специальные приборы усиления звука или индукционный контур, визуальная информация о текущей

услуге, помощь сурдопереводчика. Для всех категорий инвалидов присутствует: организационно-распорядительная документация, описывающая стандарт и технологию оказания помощи МГН со стороны персонала, а так же практика обучения персоналом данных вопросов.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)*   |
|------------|--|--|
| 1          | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт   |
| 2          | Вход (входы) в здание  | Текущий ремонт   |
| 3          | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт   |
| 4          | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт   |
| 5          | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт   |
| 6          | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт   |
| 7          | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | В соответствии с планом Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка |
| 8          | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Текущий ремонт, организационные мероприятия  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020 год  
в рамках исполнения Адресной программы «Доступная среда в ГПОУ ПК г. Новокузнецка  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
Организация обучения МГН в ГПОУ ПК г. Новокузнецка :  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры; согласование с вышестоящей организацией и собственником объекта; согласование с общественными организациями инвалидов ВОИ, ВОС, ВОГ; а так же проведение технической экспертизы и разработка проектно-сметной документации, с Министерством образования и науки Кузбасса.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Во исполнение письма Министерства образования и науки Кузбасса от 03.07.2020 № 5304/09 по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 01.09.2020 <https://zhit-ymeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 01 » сентября 2020 г.,

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета социальной  
защиты администрации города  
Новокузнецка  
Т.Н. Курилова

«31» августа 2016 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 2/49**

**1. Общие сведения об объекте**  
**ГПОУ ПК г. Новокузнецка**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус №2
- 1.2. Адрес объекта 654034, г. Новокузнецк, ул. Обнорского 92
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5806,90 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 96050 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального -

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное профессиональное образовательное учреждение «Профессиональный колледж г.Новокузнецка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 654034, г. Новокузнецк, ул. Обнорского 92
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и науки Кемеровской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Кемерово, пр. Советский 62

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1507
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус № 5 (маршрут Вокзал – Абашево, ост. Клуб Гоголя), автобус № 27, (маршрут Куйбышево – Новобайдаевка, остановка Клуб Гоголя), автобус № 60 (маршрут Вокзал - Новобайдаевка, остановка Клуб Гоголя).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет ( - )*

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |   |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | Б   |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А   |
| 4         | с нарушениями зрения                        | Б   |
| 5         | с нарушениями слуха                         | А   |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | А   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п<br>\п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий<br>инвалидов** |
|-------------------|--|---|
| 1                 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-И (К,О,Д,У)  |
| 2                 | Вход (входы) в здание  | ДП-В  |
| 3                 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-В  |
| 4                 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В  |
| 5                 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДП-В  |
| 6                 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-В  |
| 7                 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-И (К,О,Г,У)  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-В

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>№<br>п<br>\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*   |
|-------------------|--|---|
| 1                 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | не нуждается  |
| 2                 | Вход (входы) в здание  | не нуждается  |
| 3                 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | не нуждается  |
| 4                 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается  |
| 5                 | Санитарно-гигиенические помещения                            | не нуждается  |
| 6                 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | не нуждается  |
| 7                 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Текущий ремонт в соответствии с планом Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка |
| 8                 | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Текущий ремонт  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения населения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):  
Согласование с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры; согласование с вышестоящей организацией и собственником объекта; согласование с общественными организациями инвалидов ВОИ, ВОС, ВОГ; а так же проведение технической экспертизы и разработка проектно-сметной документации, с департаментом образования и науки Кемеровской области.

Протокол заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Новокузнецком городском округе

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 24 » октября 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ Профессиональный  
колледж г.Новокузнецка  
Г.А.Кучерявенко  
«01» сентября 2020 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 4**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебные мастерские
- 1.2. Адрес объекта 654034, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул Обнорского, дом 92А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1276,5 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 696,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта 2006 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2021г

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное профессиональное образовательное учреждение «Профессиональный колледж г.Новокузнецка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Метелкина, дом 17
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Кемеровской области- Кузбасса
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Кемерово, пр. Советский, 62

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус №5, (маршрут Вокзал – Абашево, остановка Клуб Гоголя), автобус №27,(маршрут Куйбышево-Новобайдаевка, остановка Клуб Гоголя), автобус № 87, (маршрут Космонавтов-Абашево, остановка Клуб Гоголя)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-8 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет съезды с тротуара отсутствуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №  | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----|---|---|
| 1. | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | Б   |
|    | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2  | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ  |
| 3  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4  | с нарушениями зрения                        | Б   |
| 5  | с нарушениями слуха                         | А   |
| 6  | с нарушениями умственного развития          | Б   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий<br>инвалидов** |
|---|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В  |
| 2 | Вход (входы) в здание  | ДП-В  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-В  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДП-В  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-В  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-И (К)  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ :** Учитывая состояние доступности основных структурно-функциональных зон объект можно оценить как: ДП-В Требования нормативных документов СП 59.13330.2012 в планировании и строительстве выполнены, для категории (О-опорники) есть: нормативные поручни, входы и проходы без перепадов высот более нормативных, обозначенные маршруты и навигация на путях движения, подготовленный персонал, доступная информация. Для категории (С-слепые) есть: напольные тактильные обозначения, направления движения, тактильные мнемосхемы, контрастное или тактильное обозначение ступеней лестницы, обозначенные маршруты и навигации на путях движения, подготовленный персонал, доступная информация. Для категории (Г-глухие) есть: специальные приборы усиления звука или индукционный контур, визуальная информация о текущей услуге, помощь сурдопереводчика. Для всех категорий инвалидов присутствует: организационно-распорядительная документация, описывающая стандарт и технологию оказания помощи МГН со стороны персонала, а так же практика обучения персоналом данных вопросов.



Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется установка бортиков на путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен на путях движения.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*  |
|---|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт   |
| 2 | Вход (входы) в здание  | Текущий ремонт, установка оградительных поручней   |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт, установка поручней   |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт   |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт   |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт   |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | В соответствии с планом Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка |
| 8 | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Текущий ремонт, организационные мероприятия  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ 2020 год \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения Адресной программы «Доступная среда в ГПОУ ПК г. Новокузнецка»  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
Организация обучения МГН в ГПОУ ПК г. Новокузнецка \_\_\_\_\_.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры; согласование с вышестоящей организацией и собственником объекта; согласование с общественными организациями инвалидов ВОИ, ВОС, ВОГ; а так же проведение технической экспертизы и разработка проектно-сметной документации, с Министерством образования и науки Кузбасса.

Во исполнение письма Министерства образования и науки Кузбасса от 03.07.2020 № 5304/09 по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 01.09.2020 <https://zhit-ymeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 01 » сентября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ Профессиональный  
колледж г.Новокузнецка

Т.А.Кучерявенко

«01» сентября 2020 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 3**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Спортивный комплекс
- 1.2. Адрес объекта 654034, Кемеровская область, г.Новокузнецк, переулок Шесткова, дом 6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 688,2 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 423,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1947, последнего капитального ремонта 2005 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2021г

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное профессиональное образовательное учреждение «Профессиональный колледж г.Новокузнецка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Метелкина, дом 17
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Кемеровской области- Кузбасса
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Кемерово, пр. Советский, 62

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) .
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус №5, (маршрут Вокзал – Абашево, остановка Клуб Гоголя), автобус №27,(маршрут Куйбышево-Новобайдаевка, остановка Клуб Гоголя), автобус № 87, (маршрут Космонавтов-Абашево, остановка Клуб Гоголя)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-8 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет съезды с тротуара отсутствуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №  | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----|---|---|
| 1. | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | Б   |
|    | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2  | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ  |
| 3  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4  | с нарушениями зрения                        | Б   |
| 5  | с нарушениями слуха                         | А   |
| 6  | с нарушениями умственного развития          | А   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий<br>инвалидов** |
|---|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В  |
| 2 | Вход (входы) в здание  | ДП-В  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-В  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДП-В  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-В  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-И (К)  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ :** Учитывая состояние доступности основных структурно-функциональных зон объект можно оценить как: ДП-В Требования нормативных документов СП 59.13330.2012 в планировании и строительстве выполнены, для категории (О-опорники) есть: нормативные поручни, входы и проходы без перепадов высот более нормативных, обозначенные маршруты и навигация на путях движения, подготовленный персонал, доступная информация. Для категории (С-слепые) есть: напольные тактильные обозначения, направления движения, тактильные мнемосхемы, контрастное или тактильное обозначение ступеней лестницы, обозначенные маршруты и навигации на путях движения, подготовленный персонал, доступная информация. Для категории (Г-глухие) есть: специальные приборы усиления звука или индукционный контур, визуальная информация о текущей услуге, помощь сурдопереводчика. Для всех категорий инвалидов присутствует: организационно-

распорядительная документация, описывающая стандарт и технологию оказания помощи МГН со стороны персонала, а так же практика обучения персоналом данных вопросов.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется установка бортиков на путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен на путях движения.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \ п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*  |
|----------|--|--|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт   |
| 2        | Вход (входы) в здание  | Текущий ремонт   |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт   |
| 4        | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт   |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт   |
| 6        | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт   |
| 7        | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | В соответствии с планом Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка |
| 8        | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Текущий ремонт, организационные мероприятия  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ 2020 год \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_ Адресной программы «Доступная среда в ГПОУ ПК г. Новокузнецка» \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
Организация обучения МГН в ГПОУ ПК г. Новокузнецка \_\_\_\_\_ .  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры; согласование с вышестоящей организацией и собственником объекта; согласование с общественными организациями инвалидов ВОИ, ВОС, ВОГ; а так же проведение технической экспертизы и разработка проектно-сметной документации, с Министерством образования и науки Кузбасса.

Во исполнение письма Министерства образования и науки Кузбасса от 03.07.2020 № 5304/09 по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 01.09.2020 <https://zhit-vmeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 01 » сентября 2020 г.